



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в городе Сарапуле**

Азина ул., д. 29, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960.
Тел./факс (34147) 4-03-96 E-mail: to-sarap@udm.net
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001
УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 2962 г. Сарапул « 30 » октября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле Красноперовым Андреем Юрьевичем при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 (сокращенное наименование – МБДОУ д/с № 26), ИНН 1827014869, ОГРН 1021800993070, юридический адрес: УР, г.Сарапул, ж/р Дубровка, ул.Озерная, 4 А, категория риска – чрезвычайно высокая категория риска выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 26 по адресу УР, г.Сарапул, ж/р Дубровка, ул.Озерная, 4 А 16.10.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что в учреждении не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (при профилактическом визите не представлены документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля), чем нарушены требования пункта 1.8 санитарных [правил](#) СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
2. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 26 по адресу УР, г.Сарапул, ж/р Дубровка, ул.Озерная, 4 А 16.10.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что в пищеблоке для приготовления готовых блюд допускается использование посуды (кастрюли) из алюминия (фото от 16.10.2024г № 16), что является нарушением требований пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, согласно которому **посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали**. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.
3. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 26 по адресу УР, г.Сарапул, ж/р Дубровка, ул.Озерная, 4 А 16.10.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что склад хранения пищевых продуктов не оборудован прибором для измерения относительной влажности воздуха (в складе установлен только термометр), при этом, в складе находятся на хранении пищевые продукты, изготовителями которых на этикетках указаны условия хранения, в том числе параметры относительной влажности воздуха (фото от 16.10.2024г № 19-23).

Данный факт является нарушением требований пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

4. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 26 по адресу УР, г.Сарапул, ж/р Дубровка, ул.Озерная, 4 А 16.10.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что отделка стен в мясо-рыбном цехе, коридоре пищеблока имеют дефекты в виде отслоения краски (фото от 16.10.2024г № 12-14), чем нарушены требования пункта 2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому стены и потолки помещений не должны

иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 26 по адресу УР, г.Сарапул, ж/р Дубровка, ул.Озерная, 4 А 16.10.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что в туалетных комнатах младшей группы № 4, старшей группы № 5 унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка, используются многоразовые пластиковые сиденья (фото от 16.10.2024г № 4, 5, 10), чем нарушены требования пункта 3.1.7 СП 2.4.3648-20, согласно которому туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. **В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.** В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель.
6. при проведении осмотра МБДОУ д/с № 26 по адресу УР, г.Сарапул, ж/р Дубровка, ул.Озерная, 4 А 16.10.2024г в период с 09-30 до 12-30 установлено, что в туалетной кабине для мальчиков в младшей группе, туалетной кабине в подготовительной группе, в туалетной кабине для мальчиков в старшей группе часть унитазов не оснащена сиденьями (фото от 16.10.2024 № 5, 7, 11), чем нарушены требования пункта 2.4.11 СП 2.4.3648-20, согласно которому туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.
7. при рассмотрении результатов измерения искусственной освещенности в ходе проведения профилактического визита в отношении МБДОУ д/с № 26 по адресу УР, г.Сарапул, ж/р Дубровка, ул.Озерная, 4 А 28.10.2024г в период с 15-00 до 16-00 установлено, что уровень искусственной освещенности в помещениях групп детского сада ниже гигиенического норматива. Так, согласно экспертному заключению от 28.10.2024г № 1010/2 и протоколу измерений искусственной освещенности от 28.10.2024г № 161-О, уровень освещенности в помещениях младшей и подготовительной групп детского сада составляет от 143 ± 13 до 236 ± 22 люкс, при норме – не менее 400 люкс в помещениях групповых (игровых).

Данный факт является нарушением:

- таблицы 5.54 (пункта 10) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которого в групповой, игровой комнате, помещении для занятий для детей до 7-ми лет уровни искусственной освещенности при общем освещении должны быть не ниже 400 люкс;
 - пункта 2.8.1. главы II СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам;
 - пункта 2.8.5. главы II СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.
8. при рассмотрении результатов измерения коэффициента пульсации освещенности в ходе проведения профилактического визита в отношении МБДОУ д/с № 26 по адресу УР, г.Сарапул, ж/р Дубровка, ул.Озерная, 4 А 28.10.2024г в период с 15-00 до 16-00 установлено, что коэффициент пульсации искусственной освещенности в помещении групповой младшей группы детского сада превышает гигиенический норматив. Так, согласно экспертному заключению от 28.10.2024г № 1011/2 и протоколу измерений коэффициента пульсации освещенности от 28.10.2024г № 72-КП, уровень коэффициента пульсации освещенности в помещении групповой младшей группы детского сада составляет от $14,7 \pm 1,7$ до $15,5 \pm 1,8$ %, при норме – не более 10 % в помещениях групповых (игровых).

Данный факт является нарушением:

- раздела V, пункта 145, таблицы 5.54 (пункта 10) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которого в групповой, игровой комнате, помещении для занятий для детей до 7-ми лет - коэффициент пульсации освещенности не более 10 %.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. организовать и обеспечить проведение в МБДОУ д/с № 26 производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и гигиенических нормативов

Срок исполнения: не позднее 05.12.2024г

2. произвести замену кухонной посуды из алюминия на пищеблоке на посуду из нержавеющей стали

Срок исполнения: не позднее 05.12.2024г

3. склад для хранения пищевых продуктов оборудовать прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха

Срок исполнения: не позднее 05.12.2024г

4. провести ремонт стен в мясо-рыбном цехе и коридоре пищеблока (устранить дефекты в виде трещин и отслоения краски)

Срок исполнения: не позднее 05.12.2024г

5. в туалетных комнатах младшей группы № 4, старшей группы № 5 унитазы обеспечить индивидуальными сиденьями для каждого ребенка

Срок исполнения: не позднее 05.12.2024г

6. в туалетной кабине для мальчиков в младшей группе, туалетной кабине в подготовительной группе, в туалетной кабине для мальчиков в старшей группе часть унитазы оснастить сиденьями

Срок исполнения: не позднее 05.12.2024г

7. провести мероприятия по приведению уровней искусственной освещенности в групповых (игровых) помещениях младшей и подготовительной групп детского сада в соответствие гигиеническим нормативам (не ниже 400 люкс)

Срок исполнения: не позднее 01.03.2025г

8. провести мероприятия по приведению коэффициента пульсации искусственной освещенности в групповом (игровом) помещении младшей группы детского сада в соответствие гигиеническим нормативам (не более 10 %)

Срок исполнения: не позднее 01.03.2025г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ д/с № 26, ИНН 1827014869, ОГРН 1021800993070, юридический адрес: УР, г.Сарапул, ж/р Дубровка, ул.Озерная, 4 А.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 29, тел. (341-47) 4-03-96, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в установленные сроки: по пунктам № 1, 2, 3, 4, 5 6 - до **05.12.2024г**, по пунктам № 7, 8 – до **01.03.2025г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5. КоАП РФ

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по УР в
г.Сарапуле Красноперов А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора составившего предписание)

подпись

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: